

потребитель АО "Авиакор-авиационный завод"

наименование присоединения	точка замера/текущая фиксация присоединения	контролируемый параметр	единица измерения																									примечание
				0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
1 ГПП-110/10 "АВИС" №4.17	III сч-10кв	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,32	0,61	1,02	1,01	1,00	0,97	0,92	0,92	0,89	0,80	0,58	0,49	0,51	0,59	0,56	0,42	0,40	0,47	0,36	0,34
		Q	мВар	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,34	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49	0,53	0,51	0,47	0,32	0,28	0,28	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23
		I	А	26,9	26,9	26,9	25,9	26,9	29,6	57,0	96,2	96,2	96,2	94,2	89,3	88,5	85,6	76,9	55,2	46,7	48,6	55,7	52,8	39,3	37,4	43,5	33,3	31,5
		tgφ		0,86	0,83	0,83	0,86	0,83	0,78	0,56	0,61	0,59	0,57	0,51	0,53	0,58	0,57	0,59	0,55	0,57	0,55	0,42	0,43	0,57	0,60	0,51	0,67	0,68
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
2 ГПП-110/10 "АВИС" №4.19	I сч-10кВ	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,45	0,45	0,46	0,45	0,45	0,54	0,73	0,97	1,08	1,14	1,14	0,95	1,20	1,12	1,09	0,92	0,82	0,73	0,67	0,66	0,59	0,56	0,58	0,53	0,53
		Q	мВар	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,36	0,47	0,65	0,65	0,68	0,60	0,54	0,63	0,66	0,58	0,49	0,41	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36
		I	А	41,7	41,7	42,6	41,7	41,7	50,0	68,2	91,5	102,9	109,6	110,7	92,2	115,4	107,7	104,8	87,6	78,1	69,5	63,2	62,3	55,1	52,3	53,7	49,1	49,1
		tgφ		0,80	0,99	0,95	0,96	0,98	0,67	0,64	0,67	0,60	0,60	0,53	0,57	0,53	0,59	0,53	0,53	0,50	0,56	0,58	0,58	0,63	0,66	0,66	0,70	0,68
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
3 ГПП-110/10 "АВИС" №4.36	IV сч-10кВ	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,24	0,24	0,26	0,21	0,18	0,26	0,25	0,21	0,17	0,15	0,14	0,15	0,16	0,15	0,15	0,14
		Q	мВар	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,06	0,03	0,14	0,15	0,16	0,16	0,12	0,08	0,18	0,16	0,09	0,02	0,04	0,06	0,04	0,03	0,07	0,07	0,08
		I	А	15,7	14,8	14,8	14,8	15,7	14,8	15,0	15,1	15,2	23,1	23,3	25,2	20,2	17,3	25,0	23,8	20,0	16,2	14,2	13,2	14,0	15,0	13,9	13,9	13,0
		tgφ		0,47	0,56	0,56	0,56	0,53	0,50	0,38	0,19	0,88	0,63	0,67	0,62	0,57	0,44	0,69	0,64	0,43	0,12	0,27	0,43	0,27	0,19	0,47	0,47	0,57
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
4 ГПП-110/10 "АВИС" №4.37	III сч-10кв	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,24	1,88	2,07	2,07	2,05	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97	1,95	1,92	1,90	1,89	1,79	1,79	1,80	1,11	0,06
		Q	мВар	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,13	0,78	0,79	0,80	0,79	0,76	0,76	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77	0,67	0,67	0,67	0,45	0,02
		I	А	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	22,4	177,4	197,1	199,0	199,0	195,1	192,3	191,3	190,4	187,6	185,7	182,9	179,2	178,3	167,3	167,3	166,7	102,8	5,6
		tgφ		0,50	0,33	0,33	0,40	0,40	0,60	0,54	0,41	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,37	0,37	0,37	0,41	0,33
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
5 ГПП-110/10 "АВИС" №4.39	III сч-10кв	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06	0,07	0,12	0,18	0,28	0,20	0,11	0,10	0,16	0,17	0,17	0,10	0,07	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
		Q	мВар	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,14	0,26	0,19	0,18	0,08	0,07	0,15	0,14	0,15	0,06	0,06	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	0,01
		I	А	3,7	3,7	2,8	2,8	2,8	4,6	5,6	6,6	11,4	17,3	27,2	19,4	10,6	9,6	15,4	16,2	16,2	9,5	6,6	3,8	3,7	4,7	4,6	3,7	2,8
		tgφ		0,50	0,50	0,67	0,67	0,67	0,60	0,67	0,71	1,17	0,89	0,68	0,90	0,73	0,70	0,94	0,82	0,88	0,60	0,86	0,50	0,50	0,60	0,80	0,50	0,33
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
6 ГПП-110/10 "АВИС" №4.42	IV сч-10 кВ	U	кВ	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8
		P	МВт	0,46	0,43	0,41	0,42	0,41	0,44	0,69	0,93	0,90	0,93	0,95	0,88	0,85	0,82	0,80	0,76	0,73	0,73	0,69	0,69	0,63	0,55	0,52	0,54	0,54
		Q	мВар	0,25	0,23	0,23	0,21	0,24	0,25	0,39	0,57	0,54	0,62	0,55	0,53	0,56	0,54	0,50	0,46	0,46	0,45	0,38	0,38	0,34	0,26	0,24	0,25	0,26
		I	А	42,6	39,8	38,0	38,9	38,0	40,7	64,5	87,7	85,7	89,4	92,2	85,4	81,7	78,8	76,9	72,4	69,5	69,5	65,1	65,1	58,9	51,4	48,1	50,0	50,0
		tgφ		0,54	0,53	0,56	0,50	0,59	0,57	0,57	0,61	0,60	0,67	0,58	0,60	0,66	0,66	0,63	0,61	0,63	0,62	0,55	0,55	0,54	0,47	0,46	0,46	0,48
		cosφ		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Главный энергетик - начальник РЭЦ

№ 2-х.лист. Лист 1.



ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.06.2020г.

потребитель АО "Авиакор-авиационный завод"

	наименование присоединения	точка замера/текущая фиксация присоединения	контроли руемый параметр	единица измерени я																									примечани е	
					0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00		24:00
19	ПП-110/10 "АВИС" яч.17	IV сш-10кв	W	мВт/ч	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,32	0,61	1,02	1,01	1,00	0,97	0,92	0,92	0,89	0,80	0,58	0,49	0,51	0,59	0,56	0,42	0,40	0,47	0,36	0,34	
20		РП-105	Var	мВар/ч	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,34	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49	0,53	0,51	0,47	0,32	0,28	0,28	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	
21	ПП-110/10 "АВИС" яч.19	III сш-10кв	W	мВт/ч	0,45	0,45	0,46	0,45	0,45	0,54	0,73	0,97	1,08	1,14	1,14	0,95	1,20	1,12	1,09	0,92	0,82	0,73	0,67	0,66	0,59	0,56	0,58	0,53	0,53	
22		РП-101	Var	мВар/ч	0,36	0,35	0,35	0,34	0,35	0,36	0,47	0,65	0,65	0,68	0,60	0,54	0,63	0,66	0,58	0,49	0,41	0,41	0,39	0,38	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	
23	ПП-110/10 "АВИС" яч.42	I сш-10 кВ	W	мВт/ч	0,46	0,43	0,41	0,42	0,41	0,44	0,69	0,93	0,90	0,93	0,95	0,88	0,85	0,82	0,80	0,76	0,73	0,73	0,69	0,69	0,63	0,55	0,52	0,54	0,54	
24		РП-132	Var	мВар/ч	0,25	0,23	0,23	0,21	0,24	0,25	0,39	0,57	0,54	0,62	0,55	0,53	0,56	0,54	0,50	0,46	0,46	0,45	0,38	0,38	0,34	0,26	0,24	0,25	0,26	

Главный энергетик - начальник РЭЦ

Е.А. Курносов

На 2-х листах. Лист 2.

